



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE
R. Antônio Lemos Barbosa, 180 - São Manoel, Alegre - ES, 29500-000

ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E BACTERIOLÓGICOS REALIZADOS NO SAAE DE ALEGRE/ES EM NOVEMBRO 2022

LOCAL	PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICO						PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS		
	Nº Amostra	Valor Médio					Nº Amostra	Coliforme total	Coliforme termotolerantes
		Cloro Livre	Potencial Hidrogenionico	Cor	Turbidez	Flúor		V.M.P Ausência Em 100 mL	
ALEGRE	63	0,75	6,19	0	0,48	0,36	2	Ausente	Ausente
ANUTIBA	4	0,70	4,46	NR	NR	0,51	1	Ausente	Ausente
ARARÁÍ	3	1,50	5,60	0	0,25	0,74	1	Ausente	Ausente
BEIRA RIO	1	NR	6,13	0	0,24	-	1	NR	NR
CAFÉ	4	1,06	6,93	0	NR	0,36	1	Ausente	Ausente
CELINA	3	0,13	6,19	1,66	1,65	0,78	1	Ausente	Ausente
A. FLORESTA	2	0,30	5,66	8	6,64	-	1	Ausente	Ausente
PLACA	1	NR	5,45	0	0,18	-	1	NR	NR
RIVE	3	0,76	6,07	0	0,55	0,64	1	Ausente	Ausente
ROSEIRA	3	0,50	6,13	0	0,23	-	1	Ausente	Ausente
S. ANGÉLICA	6	NR	5,91	0	NR	-	1	Ausente	Ausente
SÃO JOÃO	2	1,80	5,42	NR	7,73	-	1	Ausente	Ausente
SOBREIRA	1	1,50	5,06	0	1,58	-	1	Ausente	Ausente

D'ávila Leal Polastrelí – CRQ/ES 21100194
Coordenadora de Laboratório